

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №24 города Коврова**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 24 _____

Л.В. Воробьева

приказ № 308 от 12.09. 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 24 ГОРОДА КОВРОВА
(ул. ЦИОЛКОВСКОГО, д.26)**

2016г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Циолковского, д.26

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) различных направленностей в соответствии с действующей лицензией;

Иные виды деятельности:

- консультационную, просветительскую деятельность;

- деятельность в сфере охраны здоровья граждан;

- инновационную деятельность;

- научную, творческую деятельность;

- административную деятельность;

- финансово-экономическую деятельность;

- организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- организацию питания обучающихся;

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся;

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

- организацию и ведение воинского учёта граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- организацию промежуточной и государственной итоговой аттестации для несовершеннолетних, получающих общее образование в форме семейного образования или самообразования и зачисленных в Школу в качестве экстернов.

Сведения об объекте:

Циолковского, д.26

Отдельно стоящее двухэтажное здание 2004,4 кв.м., год постройки - 1936, материал несущих конструкций - кирпич, перекрытия - деревянные, лестницы - бетон, крыша - железо;

Наличие прилегающего земельного участка 15412 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 города Коврова (МБОУ СОШ № 24)

Адрес места нахождения организации: 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Циолковского, д.26, 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Лопатина, д.55.

Форма собственности объекта: муниципальная

Административно--территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации г. Коврова, 601900, ул. Первомайская, д.32

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфере деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

ул. Циолковского, д.26

680 человек, 643 человека, 964 человека

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте 831 человек, на дому - 37 человек, из них 6 - дистанционно (частично)

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все категории населения): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков объекта в обеспечении условий доступности для инвалидов
ул. Циолковского, д.26**

| № п/п | Основные показатели доступности объекта для инвалидов | оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов |
|----------|---|--|
| | выделенная стоянка автотранспорта для инвалидов | отсутствует |
| | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| | адаптированные лифты | отсутствуют |
| | поручни | в наличие, не приспособлены |
| | пандусы | отсутствуют |
| | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| | раздвижные двери | отсутствуют |
| | доступные входные группы | отсутствуют |
| | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
| | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | отсутствуют |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха, передвижения) | отсутствуют |
| | дублирование необходимой для инвалидов информации, имеющих стойкие расстройства функций зрения, - звуковой информации, надписей, знаков, текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне | отсутствуют |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации | отсутствуют |
| | иное | |

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков объекта в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов
ул. Циолковского, д.26**

| № п/п | Основные показатели доступности предоставляемых услуг для инвалидов | оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов |
|-------|---|--|
| | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других действий, необходимых для получения услуг | в форме словесной информации |
| | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуг | в наличие |
| | наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | в наличие |
| | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | в наличие |
| | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
| | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности | отсутствует |
| | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документов, подтверждающих ее специальное | отсутствует |

| | | |
|--|---|-------------|
| | обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | |
| | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | в наличие |
| | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
| | иные | |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

ул. Циолковского, д.26

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: <u>установка,</u> <u>создание,</u> <u>ремонт,</u> <u>замена,</u> <u>реконструкция</u> | Сроки |
|-----------|--|-------------------|-------------|----------------------|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Крыльцо/входная площадка | | | | | | до 2018г. |
| | Высота площадки | см | - | 70 | | | |
| | Габариты площадки: ширина x глубина | см | > 220 x 220 | 300 x 300 | к | реконструкция | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | | наличие | --- | к, о, с | установка | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | ----- | к, о, с | создание | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | ----- | о, с, г | создание | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 | --- | с | создание | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | ----- | о | реконструкция | |
| | - на высоте | см | 90 | ----- | о, с | реконструкция | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|----------------------------|------|---------------|------------------|
| - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | > 30 | --- | о, с | установка | |
| Пандус наружный | | наличие | ---- | | установка | |
| Ширина марша | см | 100 | --- | к | создание | |
| Уклон | h/l | < 1/12 | --- | к | создание | |
| Высота одного подъема | см | <= 80 | --- | к | создание | |
| Разворотные площадки: | | | --- | к | создание | |
| - внизу | см | > 150 x 150 | --- | | создание | |
| - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | > 150 x 150 | --- | | создание | |
| Поручни с двух сторон: | | наличие | --- | к, о | создание | |
| - на высоте | | 70 | --- | к | создание | |
| - на высоте | см | 90 | --- | о | создание | |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | > 30 | --- | к, о | создание | |
| Нескользящее покрытие | | наличие | --- | к, о | создание | |
| Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | | наличие | --- | к, о | создание | |
| 2. Тамбур | | | | | | до 2019г. |
| Габариты: глубина x ширина | см | > 220 x 180 | 115 x 160 | к | реконструкция | |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | Не распашные, с доводчиком | | реконструкция | |
| - ширина проема в свету | см | > 90 | 90 | к | | |
| - высота порога наружного, внутреннего | см | < 2,5 см | 2.5 | к | реконструкция | |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: <u>установка,</u> <u>создание,</u> <u>ремонт,</u> <u>замена,</u> <u>реконструкция</u> | Примечания |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Коридоры/холлы | | | | | | до 2020г. |
| | Ширина полосы движения при открытых дверях | см | > 120 | 160 | к | | |
| | Разворотные площадки | см | > 150 x 150 | наличие | к | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | | наличие | --- | к, о, с, г | создание | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | > 1 на этаж | --- | о | создание | |
| | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | ед. | > 1 на этаж | --- | к | создание | |
| | Выступы в зоне движения | см | < 10 | --- | с | создание | |
| | Лестница N 1 (в зону оказания услуги) | | наличие | наличие | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | см | 60 | --- | с | установка | |
| | Желтая контрастная окраска крайних ступеней | | наличие | --- | с | создание | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | --- | о, с | реконструкция | |

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------|------|------------------|------------------|
| - на высоте | см | 90 | ----- | о, с | реконструкция | |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | 30 | --- | о, с | реконструкция | |
| Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) | | | | | | до 2025г. |
| Знак доступности | | | ---- | к, с | установка | |
| Пандус внутренний к лестнице N | | | --- | | установка | |
| Ширина марша | см | 100 | --- | к | | |
| Уклон | Н/L | < 1/12 | --- | к | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху | см | > 150 x 150 | --- | к | | |
| Поручни с двух сторон: | | наличие | --- | к, о | реконструкция | |
| - на высоте | см | 70 | --- | к | | |
| - на высоте | см | 90 | --- | о | | |
| - горизонтальные завершения внизу и вверху | см | 30 | --- | к, с | | |
| Пандус переносной | | наличие | --- | к | | |
| Подъемник для инвалидов | | | --- | | установка | |
| Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т) | | наличие | --- | к, о | | |

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---|--|-------------------|-------------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Обслуживание через окно/прилавок № | ед. | | ---- | | реконструкция | |
| | Высота рабочей поверхности | см | 80 - 110 | 150 | к | реконструкция | |
| | Габариты зоны обслуживания | см | 90 x 150 | --- | к | создание | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | | |
| | Обслуживание в кабинете № | ед. | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | см | > 90 | 90 | к, о | | |
| | Габариты зоны сидения - глубина | см | > 120 | 120 | о | | |
| | Зона для кресла-коляски | см | > 150 x 150 | 150 x 150 | к | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60 - 90 | 90 | к, о | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | | |
| | Обслуживание с перемещением по маршруту № | ед. | | | | | |
| | Ширина полосы движения | см | > 120 | 120 | к, о | | |
| | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | 80 - 110 | --- | к | создание | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------|-----|------|----------|--|
| | | | | | | | |
| | Кабина индивидуального обслуживания N | ед. | | | | | |
| | Ширина x глубина | см | > 160 x 180 | --- | к | создание | |
| | Место для сидения | | наличие | --- | о | создание | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | наличие | --- | о | создание | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | | |
| | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. | | | к, о | создание | |
| | Доля мест для колясочников | % | > 2 | --- | к | создание | |
| | Ширина прохода к месту для колясочника | см | > 120 | --- | к | создание | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | > 1 | --- | г | создание | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | | |

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----|-------------|---------|------|---------------|-----------|
| | Санузел | | наличие | наличие | | реконструкция | до 2025г. |
| | Знак доступности помещения | | наличие | --- | к, о | установка | |
| | Ширина дверного проема | | > 90 | 90 | | реконструкция | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 | ---- | с | установка | |
| | Количество кабин | ед. | > 1 | --- | к, о | установка | |
| | - ширина дверного проема | см | | --- | к | установка | |
| | - габариты (минимальные глубина x ширина) | см | > 180 x 165 | --- | к | установка | |
| | - опорные поручни | | наличие | --- | к, о | установка | |
| | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | см | > 80 x 120 | --- | к | установка | |
| | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | наличие | --- | о | установка | |
| | Знак доступности кабины | | наличие | --- | к, о | установка | |
| | Раковина с опорным поручнем | | наличие | --- | к, о | установка | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | см | > 130 x 85 | --- | к | установка | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | см | 75 - 85 | --- | к,о | | |
| | Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 | --- | с | установка | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|--|-----------|--|
| | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) | | | --- | | установка | |
|--|---|--|--|-----|--|-----------|--|

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте **

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|---|-------------------|----------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | | наличие | --- | с | установка | до 2020г. |
| | Надписи: | | наличие | --- | с, г | установка | |
| | Размещение на высоте | см | < 160 | --- | к, с, г | установка | |
| | Высота прописных букв | см | > 7,5 | --- | с | установка | |
| | Освещенность | | наличие | --- | с | установка | |
| | Указатели, пиктограммы: | | | --- | с | установка | |
| | Размещение на высоте | см | < 200 | --- | к, с | установка | |
| | Высота прописных букв | см | > 7,5 | --- | с | установка | |
| | Освещенность | | наличие | --- | с | установка | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------|-----|------|-----------|-----------|
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю: | шт. | наличие | --- | с | установка | до 2020г. |
| | - высота размещения | см | 60 - 110 | --- | с | установка | |
| | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | наличие | --- | с | установка | |
| | - на кнопках управления лифта | | наличие | --- | с | установка | |
| | - на поручнях лестниц | | наличие | --- | с | установка | |
| | - на кабинах санитарно-бытовых помещений | | | --- | | установка | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) | шт. | не менее одного | --- | г | установка | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | не менее одного | --- | с, г | установка | |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | шт. | наличие | --- | к | установка | |
| | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие | --- | с | установка | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * | | | --- | | установка | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие | --- | г, с | установка | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|-----|------------|-----------|--|
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие | --- | к, о, с, г | установка | |
|--|---|-----|---------|-----|------------|-----------|--|

** только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Вход на территорию | | | | | | |
| | - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | > 90 | 100 | к | | |
| | Знак доступности учреждения | | наличие | --- | к, о, с | установка | до 2020г. |
| | Автостоянка посетителей | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | м | < 50 | 50 | к, о | | до 2025г. |
| | Доля машино-мест для инвалидов | % | > 10 | --- | к, о | создание | |
| | Размер места со специальным знаком | см | 350 x 500 | --- | к | создание | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | |
| | - ширина полосы движения | см | > 180 | 500 | к, о | | |
| | - указатели направления движения | | наличие | --- | к, о, г | установка | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|-------|------|---------------|--|
| | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | | наличие | --- | с | установка | |
| | - места отдыха: через 200 м | | наличие | ---- | о | установка | |
| | Открытая лестница: | | | | | | |
| | - высота подъема | м | | 70 | | | |
| | - поручни на высоте | см | 90 | ----- | о | реконструкция | |
| | - рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 | --- | с | | |
| | Пандус: | % | < 10 | --- | к, о | установка | |
| | - высота подъема | | | --- | | установка | |
| | - уклон | Н/Л | < 1/10 | --- | к, о | установка | |
| | Поручни с двух сторон: | | | --- | | установка | |
| | - на высоте | см | 70 | --- | к | установка | |
| | - на высоте | см | 90 | --- | о | установка | |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №24 города Коврова**

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 24 _____

Л.В. Воробьева

приказ № 308 от 12.09. 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 24 ГОРОДА КОВРОВА
(ул. ЛОПАТИНА, д.55)**

2016г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Лопатина, д.55.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) различных направлений в соответствии с действующей лицензией;

Иные виды деятельности:

- консультационную, просветительскую деятельность;

- деятельность в сфере охраны здоровья граждан;

- инновационную деятельность;

- научную, творческую деятельность;

- административную деятельность;

- финансово-экономическую деятельность;

- организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- организацию питания обучающихся;

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся;

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

- организацию и ведение воинского учёта граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- организацию промежуточной и государственной итоговой аттестации для несовершеннолетних, получающих общее образование в форме семейного образования или самообразования и зачисленных в Школу в качестве экстернов.

Сведения об объекте:

Лопатина, д.55

отдельно стоящее двухэтажное здание, 2491,7 кв.м., год постройки - 1936, материал несущих конструкций - кирпич, перекрытия- деревянные, лестницы - бетон, крыша - железо.

Наличие прилегающего земельного участка 14505 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 города Коврова (МБОУ СОШ № 24)

Адрес места нахождения организации: 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Циолковского, д.26, 601901, Владимирская область, город Ковров, ул. Лопатина, д.55.

Форма собственности объекта: муниципальная

Административно--территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации г. Коврова, 601900, ул. Первомайская, д.32

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфере деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

ул. Лопатина, д.55

240 человек, 224 человека, 1164 человека

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте 831 человек, на дому - 37 человек, из них 6 - дистанционно (частично)

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все категории населения): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков объекта в обеспечении условий доступности для инвалидов

ул. Лопатина, д.55

| № п/п | Основные показатели доступности объекта для инвалидов | оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов |
|-------|---|--|
| | выделенная стоянка автотранспорта для инвалидов | в наличие |
| | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| | адаптированные лифты | отсутствуют |
| | поручни | в наличие, не приспособлены |
| | пандусы | в наличие |
| | подъемные платформы (аппарели) | в наличие |
| | раздвижные двери | отсутствуют |
| | доступные входные группы | в наличие |
| | доступные санитарно-гигиенические помещения | в наличие |
| | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | в наличие |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха, передвижения) | частично |
| | дублирование необходимой для инвалидов информации, имеющих стойкие расстройства функций зрения, - звуковой информации, надписей, знаков, текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне | отсутствует |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации | отсутствует |
| | иное | |

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков объекта в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности предоставляемых услуг для инвалидов | оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов |
|-------|---|--|
| | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других действий, необходимых для получения услуг | в форме словесной информации |
| | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуг | в наличие |
| | наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | в наличие |
| | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | в наличие |
| | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
| | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности | отсутствует |
| | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документов, подтверждающих ее специальное | отсутствует |

| | | |
|--|---|-------------|
| | обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | |
| | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | в наличие |
| | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
| | иные | |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

1. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: <u>установка,</u> <u>создание,</u> <u>ремонт,</u> <u>замена,</u> <u>реконструкция</u> | Примечания |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Коридоры/холлы | | | | | | до 2025г. |
| | Ширина полосы движения при открытых дверях | см | > 120 | 290 | к | | |
| | Разворотные площадки | см | > 150 х 150 | - | к | реконструкция | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | | наличие | - | к, о, с, г | установка | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | > 1 на этаж | - | о | реконструкция | |
| | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | ед. | > 1 на этаж | - | к | реконструкция | |
| | Выступы в зоне движения | см | < 10 | - | с | реконструкция | |
| | Лестница № 1 (в зону оказания услуги) | | наличие | - | | | до 2025г. |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|-----------------|------|---------------|--|
| | Высота подъема | м | | 8 x 1,8 | | | |
| | Уклон марша | H/L | < 1/2 | 1,8/3,78=0,48 | о | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина) | см | 60 | - | с | реконструкция | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | С одной стороны | о, с | установка | |
| | - на высоте | см | 90 | 90 | о, с | | |
| | - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | 30 | - | о, с | установка | |
| | Знак доступности | | наличие | - | к, с | установка | |

2. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте **

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|---|-------------------|----------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | | наличие | - | с | установка | до 2025г. |
| | Надписи: | | наличие | - | с, г | установка | |
| | Размещение на высоте | см | < 160 | - | к, с, г | установка | |
| | Высота прописных букв | см | > 7,5 | - | с | установка | |
| | Освещенность | | наличие | - | с | установка | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------|---|------|-----------|-----------|
| | Указатели, пиктограммы: | | | - | с | установка | |
| | Размещение на высоте | см | < 200 | - | к, с | установка | |
| | Высота прописных букв | см | > 7,5 | - | с | установка | |
| | Освещенность | | наличие | - | с | установка | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю: | шт. | наличие | | с | | до 2020г. |
| | - высота размещения | см | 60 - 110 | - | с | установка | |
| | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | наличие | - | с | установка | |
| | - на кнопках управления лифта | | наличие | - | с | установка | |
| | - на поручнях лестниц | | наличие | - | с | установка | |
| | - на кабинах санитарно-бытовых помещений | | | - | | установка | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) | шт. | не менее одного | - | г | установка | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | не менее одного | - | с, г | установка | |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | шт. | наличие | - | к | установка | |
| | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие | - | с | установка | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * | | | - | | установка | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие | - | г, с | установка | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|---|------------|-----------|--|
| | Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие | - | к, о, с, г | установка | |
|--|---|-----|---------|---|------------|-----------|--|

** только для объектов государственного (муниципального) управления.

3. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Вход на территорию | | | | | | |
| | - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | > 90 | 90 | к | | до 2025г. |
| | Знак доступности учреждения | | наличие | - | к, о, с | установка | |
| | Автостоянка посетителей | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | м | < 50 | 50 | к, о | | |
| | Доля машино-мест для инвалидов | % | > 10 | 10 | к, о | | |
| | Размер места со специальным знаком | см | 350 x 500 | - | к | установка | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | |
| | - ширина полосы движения | см | > 180 | 180 | к, о | | до 2025г. |
| | - указатели направления движения | | наличие | - | к, о, г | установка | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------|---|---|---------------|--|
| | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | | наличие | - | с | установка | |
| | - места отдыха: через 200 м | | наличие | - | о | установка | |
| | Открытая лестница: | | | | | | |
| | - высота подъема | м | | - | | реконструкция | |
| | - поручни на высоте | см | 90 | - | о | установка | |
| | - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | см | 80 | - | с | установка | |

